

Brandsynsterminer

Nuværende kategori	Objektnavn	Typer af brandsynsobjekter		
		A Brandsynsterminen kan ikke fraviges.	B Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering, og inden for det max antal år, der er angivet.	C Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin på baggrund af en risikovurdering. Terminen kan evt. fastsættes til 0.
1. Hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser				
	1.a. Hoteller		2	
	1.b. Moteller		2	
	1.c. Pensionater		2	
	1.d. Kroer		2	
	1.e. Kostskoler	1		
	1.f. Kollegier	1		
	1.g. Klublejligheder	1		
	1.h. Spejderhytter			X
	1.i. Feriehjem			X
	1.j. Lign. virksomheder			X
2. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der er givet driftsmæssige pålæg, herunder om gennemførelse af brandsyn				X
3. Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser				
	3.a. Plejeboliger	1		
	3.b. Plejehjem	1		
	3.c. Sygehuse/kan være opdelt pr. sengeafsnit	1		
	3.d. Ældreboliger	1		
	3.e. Lign. institutioner med soverumsafsnit	1		
4. Forsamlingslokaler til flere end 150 personer				
	4.a. Diskoteker	1		
	4.b. Teater		3	
	4.c. Biografer		3	
	4.d. Restauranter		3	

	4.e. Selskabslokaler		5	
	4.f. Mødelokaler		3	
	4.g. Virksomhedskantiner			X
	4.h. Koncertsale		3	
	4.i. Udstillingslokaler		3	
	4.j. Idrætshaller		5	
	4.k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger			X
	4.l. Lokaler, der anvendes til lign. formål			X
5. Forsamlingslokaler til flere end 50 – højst 150 personer, såfremt der er givet driftsmæssige pålæg, herunder om gennemførelse af brandsyn				
	5.a. Diskoteker			X
	5.b. Teater			X
	5.c. Biografer			X
	5.d. Restauranter			X
	5.e. Selskabslokaler			X
	5.f. Mødelokaler			X
	5.g. Virksomhedskantiner			X
	5.h. Koncertsale			X
	5.i. Udstillingslokaler			X
	5.j. Idrætshaller			X
	5.k. Kirkerum, hvor der alene foretages kirkelige handlinger			X
	5.l. Lokaler, der anvendes til lign. formål			X
6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer			2	
7. Daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende				
	7.a. Vuggestuer		2	
	7.b. Børnehaver		2	
	7.c. Fritidshjem		2	
	7.d. Dagcentre		2	
	7.e. Skolefritidsordninger		2	
	7.f. Lokaler, der anvendes til lign. formål		2	
8. Butikker				
	8.a. Butikker til flere end 150 – højst 500 personer		3	
	8.b. Butikker til flere end 500 personer		2	
9. Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.				X

10. Forsamlingstelte, salgsområder og campingpladser, der ikke er omfattet af campingreglementet, efter driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte m.v.			X
11. Campingpladser i henhold til campingreglementet			X
12. Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier.			X
13. Flydende konstruktioner, der ligger fast forankret ved kaj, som ikke har en fartstilladelse, og som efter deres anvendelse omfattes af beredskabslovgivningen.		2	
14. Øvrige bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for indretning og benyttelse i henhold til § 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven.		2	
15. Brandfarlige virksomheder, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, jf. dog punkt 15.1 og 15.2. Der foretages ikke brandsyn på: <ul style="list-style-type: none"> • Produktionsafsnit med brandfarlige væsker af klasse III, som ikke opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 °C. • Lagerafsnit med brandfarlige væsker af klasse III i emballager. • Lagerafsnit med brandfarlige væsker i jorddækkede tanke, som ikke er en del af et depot-, salgs- eller forbrugstankanlæg. 		2	
<i>15.1. Produktions- og lagerafsnit m.v. med brandfarlige væsker</i>			
	15.1.a. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder af klasse I og II i emballager.		5
	15.1.b. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i indendørs tanke		5
	15.1.c. Lagerafsnit med over 800 og indtil 2.000 oplagsenheder i overjordiske tanke		5
	15.1.d. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-1 på virksomheder, der ikke er brandfarlige.		5
	15.1.e. Forbrugstankanlæg med jorddækkede tanke med væsker af klasse I-2 eller II.		5
	15.1.f. Salgstankanlæg med jorddækkede tanke på ejendomme, hvor der ikke foregår øvrige aktiviteter, der har indflydelse på sikkerheden på anlægget.		5
	15.1.g. Depottankanlæg med jorddækkede tanke.		X
<i>15.2. Fremstilling af gasser og lagerafsnit m.v. med gasser</i>			
	15.2.a. Indendørs lagerafsnit på virksomheder, som ikke er brand-		5

	farlige.			
	15.2.b. Lagerafsnit med beholdere i det fri på virksomheder, som ikke er brandfarlige.		5	
	15.2.c. Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri på virksomheder, som ikke er brandfarlige.		5	
	15.2.d. Indendørs lagerafsnit med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.000 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder.		5	
	15.2.e Lagerafsnit med beholdere i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder.		5	
	15.2.f Lagerafsnit med overjordiske tanke i det fri med andre gasser end brandfarlige gasser med en lagerkapacitet på indtil 1.200 gasoplagsenheder ved brandfarlige virksomheder.		5	
	15.2.g Salgs- eller forbrugstankanlæg med F-gas på virksomheder, som ikke er brandfarlige.		5	
	15.2.h. Lagerafsnit i jorddækkede tanke			X
16.	Brandfarlige virksomheder, hvor kommunalbestyrelsen har stillet vilkår for indretning og benyttelse af virksomheden i henhold til § 34, stk. 2, i beredskabsloven.		2	